



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

656006 г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail: mchs@22.mchs.gov.ru телефон 8 (3852)20-23-19

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Железнодорожному
району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

г. Барнаул, ул. Крупской, 169, E-mail: gltond@22.mchs.gov.ru, телефон 62-32-05

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 22230061000205640817

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 48»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось мероприятие)

В соответствии с планом мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области пожарной безопасности в рамках реализации программы профилактики МЧС России, утвержденной заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору генерал-полковником Супруновским А.М., старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Железнодорожному району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю старшим лейтенантом внутренней службы Токтоновой Кристиной Александровной проведено мероприятие по профилактике правонарушений в форме профилактического визита по согласованию с контролируемым лицом в целях оценки соблюдения обязательных требований пожарной безопасности объекта надзора расположенного по адресу: г. Барнаул, пр-кт Ленина, 75 в период: с 10 ч 00 мин «19» апреля 2023 г. по 11 ч 00 мин «19» апреля 2023 г.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующий МБДОУ «Детский сад № 48» Шухтаева Татьяна Алексеевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Руководителем организации не разработана и не утверждена	п.1, п. 9 Приложения N 1, Приложение N 2 Приказа МЧС	01.04.2024	

	программа противопожарного инструктажа.	России от 18 ноября 2021 г. № 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности"		
2.	Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	п. 54 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства № 1479 от 16.09.2020	01.04.2024	
3.	Не все зоны и помещения защищены автоматическими установками (пространство за подвесным потолком, расчет объема горючей массы изоляции кабелей (проводов) не производился)	ч. 4 ст. 4 Федерального закона N 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4, таблица 2 примечание $\langle \rangle$ «г» СП 486.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»	01.04.2024	
4.	На путях эвакуации допущено применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем В2, РП2, Д3, Т2 для покрытия полов в общих коридорах (отсутствуют сертификаты соответствия линолеума)	ч. 4 ст. 4, ч. 6 ст. 134, таблица 28 Федерального закона N 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением	01.04.2024	

		Министром России от 13.02.1997 г. N 18-7.		
5.	Руководитель организации не обеспечил наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства № 1479 от 16.09.2020	01.04.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Срок уведомления лицом, которому выдано предписание, должностного лица, выдавшее предписание, об исполнении пунктов предписания: **01 апреля 2024 года.**

К уведомлению прилагаются копии документов, подтверждающих устранение нарушений.

указывается рабочий день, наступивший не ранее срока устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности, указанного в предписании

заведующий МБДОУ «Детский сад № 48»

Шухтаева Татьяна Алексеевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Старший инспектор ОНД и ПР по Железнодорожному району

ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

старший лейтенант внутренней службы Токтонова К.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

